

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения  
ОАО "Альметьевские тепловые сети"

№	Показатель	Единица измерения	Фактические показатели надежности объектов теплоснабжения			Плановые показатели надежности объектов теплоснабжения				
			2011г.	2012г.	2013г.	на 1-ый год периода регулирования	на 2-ой год период регулирования	на 3-ий год период регулирования	на 4-ый год период регулирования	на 5-ый год период регулирования
1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	161,7	161,78	161,52	161	161			
2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,80	1,96	1,65	1,98	1,98			
3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	тыс.Гкал	98,6	108,4	91,1	110,597	110,597			

Директор

исп. инж. ПТО Данилова О. А.



В. Г. Юрченко

КОПИЯ ВЕРНА

