

Ачык акционерлык жәмгыяте
«Әлмәт жылылык челтәре»



Открытое акционерное общество
«Альметьевские тепловые сети»

Р. Фәхретдин ур., 4, Әлмәт шәһәре,
Татарстан Республикасы, 423450

ул. Р.Фәхретдина, 4, г. Альметьевск,
Республика Татарстан, 423450

Телефон: приемная (8553) 32-55-91; факс: (8553) 31-27-68; E-mail: almpts@mail.ru
Расчетный счет № 40702810400000001988 в АБ «Девон-Кредит» ОАО г.Альметьевск БИК 049202792
корреспондентский счет №30101810400000000792 ИНН/КПП 1644035607 / 164401001

« _____ » _____ 2014 г. № _____

Директору ООО «ЖЭУ-7»

Артемьевой Н.П.

Уважаемая Надежда Петровна!

ОАО «Альметьевские тепловые сети» ставит Вас в известность, что в ходе плановых проверок узлов учета жилого фонда на отопительный период 2013 – 2014 г.г. (согласно графика), выявлены следующие замечания :-

- 8 Марта 31 - неисправна индикация прибора КМ-5 № 66122
- 8 Марта 23 - узел демонтирован (истек срок поверки)
- 8 Марта 17 - нет паспортов, разбит манометр на обратке
- 8 Марта 13 - нет паспортов, нет схемы
- 8 Марта 12 - нет паспортов, нет схемы
- 8 Марта 11 - нет паспортов, нет схемы
- 8 Марта 4 «А» - нет паспортов, нет схемы
- 8 Марта 9 - нет паспортов, нет схемы
- Герцена 80 «В» -1 под.- давление вне диапазона, нет схемы
- 8 Марта 2 – отсутствует масло в термокарманах, нет схемы
- 8 Марта 4 - отсутствует масло в термокарманах, нет схемы
- Герцена 100 – нет схемы
- Тельмана 49 – нет схемы
- Герцена 90 – частичный затоп
- Герцена 96 – нет доступа в узел (затоп)
- 8 Марта 6 – погодное регулирование не работает, нет схемы

На основании вышеизложенного, Вам необходимо устранить замечания до начала нового отопительного сезона 2014 – 2015 г.г.

При не устранении замечаний, узлы учета приниматься не будут.

Директор



В.Г. Юрченко

Коньшин В.И.
8(8553) 31-27-48