

Ачык акционерлык жәмгыяте
«Әлмәт жылылык челтәре»



Открытое акционерное общество
«Альметьевские тепловые сети»

Р. Фәхретдин ур., 4, Әлмәт шәһәре,
Татарстан Республикасы, 423450

ул. Р.Фәхретдина, 4, г. Альметьевск,
Республика Татарстан, 423450

Телефон: приемная (8553) 32-55-91; факс: (8553) 31-27-68; E-mail: almpts@mail.ru
Расчетный счет № 40702810400000001988 в АБ «Девон-Кредит» ОАО г.Альметьевск БИК 049202792
корреспондентский счет №30101810400000000792 ИНН/КПП 1644035607 / 164401001

« _____ » _____ 2014 г. № _____

Директору ООО «Новация»
Васянину А.А.

Уважаемый Александр Александрович!

ОАО «Альметьевские тепловые сети» ставит Вас в известность, что в ходе плановых проверок узлов учета жилого фонда на отопительный период 2013 – 2014 г.г. (согласно графика), выявлены следующие замечания :-

- Ленина 50 - нет схемы узла
- Ленина 48 - нет паспорта на КТСП-Н № 49711, нет схемы узла
- Ленина 46 - нет паспорта на КТСП-Н № 8866
- Ленина 42 - нет схемы узла
- Джалиля 45 - нет паспорта на КТСП-Н № 18892
- Джалиля 41 «А» - нет паспорта на КТСП-Н № 18169
- Джалиля 39 - ЭМИР-ПРАМЕР на ремонте
- Джалиля 37 - КМ-5 № 318852 на ремонте
- Джалиля 35 - КМ-5 № 318756 на ремонте
- Джалиля 33 - КМ-5 № 318766 на ремонте
- Гагарина 23 - неправильно выставлен коэффициент 0,011 вместо 0,01л.имп.
- Гагарина 21 - неисправен датчик давления на подаче
- Гагарина 15 - нет паспорта на КТСП-Н № 7984
- Гагарина 13 - нет схемы узла
- Гагарина 12 - нет паспорта на КТСП-Н № 7983
- Гагарина 9 - нет паспорта на КТСП-Н № 13489
- Гагарина 16 – нет паспортов
- Белоглазова 155 - нет схемы узла
- Белоглазова 149 - нет паспорта на КТСП-Н № 13501
- Белоглазова 131 «А»- нет паспорта на КТС-Б № 13302
- Белоглазова 129 - нет схемы узла

- Белоглазова 121 - нет паспортов на КТСП-Н
- Белоглазова 119 - нет схемы узла
- Белоглазова 117 - нет доступа в узел
- Белоглазова 113 - нет паспорта на КТСПР № 5408г/х
- Ленина 72 - нет схемы узла
- Ленина 36 - нет паспортов на КТСП-Н № 8401, ПРЭМ № 370244
- Ленина 32 «А» - нет паспорта на КТСП-Н № 16569г/х
- Ленина 92 - нет схемы узла, нет паспорта на КТСП-Н № 9753г/х
- Ленина 66 - нет схемы узла, освещения, нет паспорта на КТСП-Н № 16467г/х
- Ленина 64 - истек срок поверки КТСП-Р № 4708
- Радищева 10 - разбито 2 термометра, 3 манометра, нет освещения, нет схемы узла
- К.Цеткин 67 - нет паспорта на КТСП-Н № 13786г/х, нет схемы узла
- пр. Тукая 41 - нет паспорта на КТСП-Н № 18320г/х, нет схемы узла
- пр. Тукая 37 «А» - отсутствуют счетчики
- Полевая 8 - счетчик не работает
- Радищева 47 - нет схемы узла
- Радищева 43 - нет схемы узла
- Радищева 8 - нет паспортов на КТС-Б, нет схемы узла, антивандальной защиты
- Радищева 6 - нет паспортов на КТСП-Н, разбито 2 термометра
- Радищева 12 - нет схемы узла
- Радищева 2 - нет паспорта на КТСП-Н
- Радищева 61 - нет паспортов на КТС-Б
- Радищева 4 - нет паспорта на КТС-Б № 7080, нет освещения, нет схемы узла
- Тимирязева 47 - нет паспорта на КТСП-Н № 18258г/х
- пр. Тукая 37 - нет паспортов на ПРЭМ, нет схемы узла

На основании вышеизложенного, Вам необходимо устранить замечания до начала нового отопительного сезона 2014 – 2015 г.г.

При не устранении замечаний, узлы учета приниматься не будут.

Директор

В.Г. Юрченко

Коньшин В.И.
8(8553) 31-27-48